

Государственное учреждение "Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Акмолинской области"

**Акт проверки зарегистрирован**  
за № 2211360003000012/00060 02.08.2022 г.

**Зарегистрировал** КУДАБАЕВА ЛЯЗЗАТ АЙТБАЕВНА

## АКТ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕРКИ

№ 65

02.08.2022 г.

**1. Наименование государственного органа** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки**

СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

**3. Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки**

не привлекались

**4. Наименование проверяемого субъекта, перечень объектов (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН), участок территории**

021040001886, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Первомайка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"

КГУ "Общеобразовательная школа с. Первомайка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, АСТРАХАНСКИЙ, Первомайка, Мира (УЛИЦА), 42

**5. Предмет назначенной проверки**

Об утверждении Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867

**6. Срок проведения проверки** 03.08.2022 - 16.08.2022

**7. Правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке** проверка по контролю исполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проверки по особому порядку

пп. 1) п. 3 ст.144 ПК РК - контроль исполнения предписаний (постановлений, представлений, уведомлений) об устранении выявленных грубых нарушений, определенных в критериях оценки степени риска, в результате проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

8. Проверяемый период 18.04.2022 - 02.08.2022

9. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты  
СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ

10. QR-код

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



\*\*\*штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты.



Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение «Qatqor» либо перейдя по ссылке [qatqor.gov.kz](http://qatqor.gov.kz).

**Статья 155. Права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя при осуществлении контроля и надзора (Предпринимательский кодекс Республики Казахстан)**

**1. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при осуществлении контроля и надзора вправе:**

1) не допускать к проверке и профилактическому контролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора должностных лиц органов контроля и надзора, прибывших для проведения проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на объект, в случаях:

несоблюдения периодичности проведения проверок, проводимых по особому порядку, и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, указанной в нормативных правовых актах Республики Казахстан, утвержденных в соответствии со статьей 141 Предпринимательского Кодекса;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора сроков, не соответствующих срокам, установленным Предпринимательским Кодексом;

назначения органом контроля и надзора проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении которого ранее проводились проверка или профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3), 4), 8), 9) и 10) пункта 3 статьи 144 Предпринимательского Кодекса;

назначения внеплановой проверки в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 144 Предпринимательского Кодекса, если предшествующей проверкой или профилактическим контролем и надзором с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора не были выявлены нарушения;

отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 141, 143 и пунктом 1 статьи 146 Предпринимательского Кодекса;

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

поручения проведения проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора нескольких субъектов контроля и надзора, подвергаемых проверке или профилактическому контролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, за исключением случаев, указанных в пункте 6 статьи 147 Предпринимательского Кодекса;

продления сроков проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора свыше срока, установленного Предпринимательским Кодексом;

грубых нарушений требований настоящего Кодекса в соответствии с пунктом 2 статьи 156 Предпринимательского Кодекса;

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, а также к периоду, указанному в акте;

3) обжаловать акт о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и действия (бездействие) должностных лиц государственных органов в порядке, установленном Предпринимательским Кодексом и законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля и надзора или должностных лиц, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля и надзора;

5) фиксировать процесс осуществления проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) привлекать третьих лиц к участию в проверке и профилактическом контроле и надзоре с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта.

**2. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при проведении органами контроля и надзора проверок и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора обязаны:**

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля и надзора при соблюдении требований пункта 1 статьи 146 Предпринимательского Кодекса;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проведенной проверки и предписания об устранении выявленных нарушений в день окончания проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

5) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, если иное не предусмотрено Предпринимательским Кодексом либо иными законами Республики Казахстан;

6) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

7) в случае получения уведомления находиться на месте нахождения объекта контроля и надзора в назначенные сроки проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора.

*С актом № 65 от 02.08.2022 г. ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные статьей 155 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, разъяснены.*

*Нусибаева Ж.Р.*

(Ф.И.О. проверяемого субъекта)

«    »    20    г.



(подпись проверяемого субъекта)



Начальнику РГУ  
«Отдел по ЧС Астраханского района  
Департамент по чрезвычайным ситуациям  
Акмолинской области» Сералиеву А.Б.  
от директора КГУ «ООШ села Первомайка отдела  
образования по Астраханскому району  
управления образования Акмолинской области»  
Нысанбаевой Ж.Г.

Информация  
об устранении выявленных нарушений предписания №24 от 18.04.2022 года

№	Перечень выявленных нарушений	Устранение нарушений
1	Устранить устройства под лестничным маршам кладовые, а также хранение под лестничными маршами вещей, мебели и других горючих материалов. Основание: подпункт 10 пункта 24 ППБ РК №55 от 21.02.2022г	Устранено
2	Устранить хранения горючих материалов в подвальных помещениях Основание: подпункт 1 пункта 24 ППБ РК №55 от 21.02.2022г	Устранено
3	В кабинетах № 9,7,17,18,19,20 произвести изменение зданий и сооружений с разработанной проектной сметной документации Основание: пункт 16 ППБ РК №55 от 21.02.2022г	Документы сданы в БТИ для изменения проекта
4	Обеспечить паспортами на первичные средства пожаротушения(огнетушители) Основание: приложение 3 пункта 11 ППБ РК №55 от 21.02.2022г	Устранено
5	В столовой , спортивном зале на дверях эвакуационного выхода установить световой знак пожарной безопасности «Выход» Основание: пункт 35 ППБ РК №55 от 21.02.2022г	Устранено
6	Устранить загромождения эвокуационных путей и выходов различными материалами Основание: подпункт 1 пункта 36 ППБ РК №55 от 21.02.2022г	Устранено
7	В коридоре устранить на путях эвакуации пороги, препятствующие свободной эвакуации людей Основание: подпункт 2 пункта 36 ППБ РК №55 от 21.02.2022г	Устранено
8	В спортивном зале устранить эксплуатацию светильников со снятыми плафонами Основание: пункт 80 ППБ РК №55 от 21.02.2022г	Устранено
9	Устранить хранение топлива в не специально приспособленном для этого помещений Основание: пункт 116 ППБ РК №55 от 21.02.2022г	Устранено
10	В котельной устранить устройства скруток электрических проводов Основание: пункт 80 ППБ РК №55 от 21.02.2022г	Устранено
11	На объекте,оборудованном системами и установками пожарной аитоматики, обеспечить технической документацией Основание: пункт 70 ППБ РК №55 от 21.02.2022г	Устранено

Директор школы



Нысанбаева Ж.Г.